

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
(РОСПОТРЕБНАДЗОР по ХМАО - Югре)

г. Нижневартовск

ул. Омская, 15 тел. 41-47-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384/6980
по делу об административном правонарушении

г. Нижневартовск

"16" ноября 2016 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, главный государственный санитарный врач в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Герасимова Ольга Владимировна, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 368 от 10.11.2016 г., иные материалы дела об административном правонарушении в отношении **юридического лица:** ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья»

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 60Б

Фактический адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 101, кв. 160.

ИНН: 8603145554/**КПП:** 860301001

ОГРН 1078603005689

Дата регистрации: 26.06.2007

Расчетный счет: 40702810500000003140

Кор. счет: 30101810000000000742

Банк: ЗАО НГАБ «Ермак» г. Нижневартовск

В совершении административного правонарушения, предусмотренного **ст. 6.4 КоАП РФ.**

У С Т А Н О В И Л:

В ходе внеплановой выездной проверки по распоряжению № 235ВП от 10.10.2016 г., юридическим лицом ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья» по адресу: ул. Мира, д.101, кв.160, совершено административное правонарушение, выразившееся в несоблюдении требований ст. 11, 23, 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», а именно:

- согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, г. Мегионе и в г. Радужном» № НВ.20.02996.11.16 от 07.11.2016г., протоколу испытаний № 910/П от 07.11.2016г. уровни шума в ночное время с 23 ч. до 07 ч. в квартире № 160 по ул. Мира, д.101, (детская комната, спальня), не соответствует требованиям п. 6.1, приложению 3 СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Учитывая, что ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья» осуществляет обслуживание лифта и несет ответственность за его работу, несоответствие уровней шума в жилой квартире при движении лифта, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу потребителей.

Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», индивидуальные предприниматели и